






NO	세 부 동 작 명 칭
1	DATA 값 변경시 사용하는버튼
2	DATA 값 수치 이동버튼
3	DATA 값 설정버튼
4	제품 내부 ERROR 동작시 복귀버튼
5	제품 수동 TEST 동작 버튼
6	동작표시 3가지의 표시방법 설정버튼
7	기동 완료시 정상운전중일때 점멸동작 램프
8	운전과 정지를 % 로 작동시 점등 (6번 동작)
9	운전과 정지를 전류값 작동시 점등 (6번 동작)
10	운전과 정지를 시간단위로 작동시점등 (6번동작)
11	ERROR 동작시 점등및 표시창 ERROR 코드표시
12	운전중 R상전류값을 표시한다는 램프
13	운전중 S상전류값을 표시한다는 램프
14	운전중 T상전류값을 표시한다는 램프

△					
△					
△					
REV.	DATE	CAREER	MADE	CHECKED	APPROVED

MARK	DESCRIPTION	MATERIAL	QUANTITY	REMARKS
OWNER	표시부 각각의 명칭도			
APPROVED	SOFT STARTER DISPLY BD-SS30BP-1-M			
CHECKED				
DRAWN				
DATE				
SCALE	A3 : 1/4			
DRAWING NO	BD-1208-MD			



MARK	DESCRIPTION	MATERIAL	QUANTITY	REMARKS
OWNER				
APPROVED				
CHECKED				
DRAWN				
DATE 2012.06.21				
SCALE A3 : 1/4				
DRAWING NO				
BD-1208-MD				

△						
△						
△						
REV.	DATE	CAREER	MADE	CHECKED	APPROVED	

SOFT STARTER DISPLY
BD-SS30BP-1-M